

HIDRÔMETROS

Os hidrômetros deverão ser do modelo unijato com sistema de transmissão magnética classe (B), relojoaria em policarbonato com giro de até 360 graus, corpo em latão, pintura eletrostática na cor azul totalmente estanque. Diâmetro Nominal de 20 mm (3/4”) ,comprimento de 115 mm, cilindros ciclométricos posicionados na superfície superior inclinada a 45 graus para leitura frontal, com parafuso tampão no pino de regulagem em metal, devendo atender as normas da ABNT e INMETRO.



HIDRÔMETROS ACIMA DE Ø50mm

Para as áreas externas e de uso comum, a medição será feita pelo hidrômetro ultrassônico localizado na entrada de abastecimento de água do imóvel, instalado na área externa do empreendimento com devido abrigo. (verificar o diâmetro a fim de garantir o volume necessário para o empreendimento).



*imagens ilustrativas